

**Информация о доступной мощности котельных
и возможности подключения к централизованной тепловой сети.**

Наименование поселения		Установлен ная мощность, Гкал/час	Подкл. нагрузка, Гкал/час			РЕЗЕРВ, ДЕФИЦИТ мощности Гкал/час	Возможность подключения к сетям да/нет
	Адрес котельной		Всего, в том числе:	по ЦО (вент-ции)	по ГВС		
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по предприятию		8,95	7,23	7,06	0,164	-	
Новопокровское сельское поселение							
Всего по МО		6,16	5,81	5,64	0,164		
1	Советская,100	1,61	2,37	2,36		-0,760	нет
2	Калинина ,191	1,21	0,666	0,502	0,164	0,541	да
3	Почтовая,2	1	0,97	0,97		0,028	да
4	Ленина,112	1,02	0,774	0,774		0,247	да
5	Первомайская,121	0,32	0,252	0,252		0,070	да
6	Ленина,32	0,256	0,21	0,21		0,046	да
7	Колхозная,2	0,167	0,108	0,11		0,059	да
8	Первомайская,205	0,162	0,09	0,09		0,072	да
9	Ватутина,2	0,246	0,287	0,287		-0,041	нет
10	Первенцева,2	0,172	0,083	0,083		0,089	да
Покупная ТЭ	пос.Сахарного завода		3,15	3,15			да
Ильинское сельское поселение							
Всего по МО		1,26	0,648	0,648			
11	Пушкина,101	0,818	0,336	0,336		0,482	да
12	Крылова,2	0,32	0,256	0,26		0,064	да
13	Красная,147	0,125	0,056	0,056		0,069	да
Калниболотское сельское поселение							
Всего по МО		0,34	0,16	0,16			
14	Красная,42	0,344	0,16	0,16		0,184	да
Незамаевское сельское поселение							
Всего по МО		0,29	0,179	0,179			
15	п.Незамаевский	0,291	0,179	0,179		0,112	да
Кубанское сельское поселение							
Всего по МО		0,89	0,43	0,43			
16	пос.Кубанский МБУЗ «ЦРБ»	0,172	0,068	0,068		0,104	да
17	МБОУ СОШ №3	0,72	0,37	0,37		0,355	да

Телефон горячей линии по вопросам подключения:

7-32-35

Инженер ПТО



А.С. Коротков